

OBEC DUCOVÉ

Stavebný úrad,

Ducové 121,

922 21 Ducové

p. č. 03/2025 – Za

Ducové, 04.03.2025

vybavuje : Ing. arch. Zachar

0908 816 614

ROZHODNUTIE

Obce Ducové ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 33 ods.1 a § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na územné rozhodnutie stavby „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK,TS,NNK“ na pozemku par. č. „C“ 547, 570/1, 572/1, 4, 573/1, 377, 576, 10353/1, par. č. „E“ 431, 430/1, 429/2, 426/2, 425/2, 422, 421/2, 420/2, 419/3 katastrálne územie Ducové, stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava vydáva podľa § 39 a § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva

r o z h o d n u t i e **verejnou vyhláškou**

ktorým sa určujú podmienky umiestnenia stavby podľa projektovej dokumentácie a určuje sa čas platnosti územného rozhodnutia stavby

L13.0354.23.0002

„TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK,TS,NNK“

Členenie stavby:

SO 01 – VN rozvody

SO 02 – NN rozvody

SO 03 – Rekonštrukcia NN rozvodov

SO 04 – Transformačná

Spracovateľ dokumentácie:

LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, Michal Kozák

Stupeň:

Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Miesto stavby:

par. č. „C“ 547, 570/1, 572/1, 4, 573/1, 377, 576, 10353/1,

par. č. „E“ 431, 430/1, 429/2, 426/2, 425/2, 422, 421/2, 420/2, 419/3,

katastrálne územie Ducové,

Investor:

Západoslovenská distribučná, a.s.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií, orgánov štátnej správy a obce:

Koroš Matúš a Elena Korošová, Ducové 114
29.11.2024

- súhlasí: - s umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení
- so zriadením vecného bremena, ktorého predmetom bude právo umiestnenia distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na pozemkoch

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbova 6053/6, Trnava
RÚVZTT/OHŽPaZ/3791/12957/2024, 18.12.2024

Záväzné stanovisko na územné konanie stavby: „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“

S návrhom žiadateľa: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 v zastúpení: LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35745401 zo dňa 09.12.2024 na územné konanie stavby: „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“ k.ú. Ducové sa súhlasí.

Odôvodnenie:

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite. Predmetom stavebného objektu je zhotovenie VN káblovej prípojky pre návrh. TS PS01, napojenie existujúcich NN distribučných vedení a odberov z novej kioskovej trafostanice, rekonštrukcia NN vzdušných rozvodov v úseku od exist. PB č. 26 v smere po PB č. 14 a PB č. 9 v smere po PB č. 83, vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice od výrobcu HARAMIA typ EH6.

Členenie stavby je v rozsahu:

SO 01 – VN rozvody

SO 02 – NN rozvody

SO 03 – Rekonštrukcia NN rozvodov

PS 01 – Transformačná stanica

Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor, Krajinská cesta 5053/13, Piešťany
OU-PN-PLO-2024/012562-002, 10.12.2024

Pre použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu (pre uloženie káblov, potrubí,...) je potrebné pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti vyžiadať si stanovisko tunajšieho úradu podľa ustanovenia §18 zákona, v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy.

K žiadosti je potrebné predložiť:

- 1) grafickú situáciu s vyznačením plochy potrebnej na nepoľnohospodárske použitie,
- 2) bilanciu skrývky humusového horizontu a návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, ktoré vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho alebo prírodovedného smeru so zameraním pôdoznanectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto osobu zamestnáva,
- 3) termín zahájenia a ukončenia použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel,
- 4) správny poplatok v hodnote 5,- eur.

Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 5053/13, Piešťany
OU-PN-OKR-2024/001914-089, 10.12.2024

Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia vydáva záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“ z hľadiska civilnej ochrany.

Identifikačné údaje stavby:

Názov stavby: TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK

Miesto stavby: Ducové – okres Piešťany, k. ú. Ducové

Investor: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia nemá k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu.

Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajinská cesta 5053/13, Piešťany

OU-PN-OCDPK-2024/012570-002, 06.12.2024

V zmysle §3 ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), k predloženej projektovej dokumentácii hore uvedenej stavby vydávame ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy nasledovné stanovisko:

1. Pri vydaní povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov i pri samotnej realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
2. Každý prípadný zásah do telesa cesty II/507 môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií/napojenie na inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/.
3. V rámci realizácie stavby dôjde k obmedzeniu alebo ohrozeniu cestnej premávky na ceste II/507, stavebník je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavby prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosného dopravného značenia, ktoré na základe žiadosti vydá Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia sa predkladá v 3 vyhotoveniach.
4. V prípade, že stavba bude svojím umiestnením zasahovať do ochranného pásma cesty II/507, žiadateľ je povinný požiadať Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v súlade s § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Cestné ochranné pásmo je zriadené mimo zastaveného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásma vykonávací predpis, a to pri cestách nižších tried a miestnych cestách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou

- komunikáciou. Žiadosť o povolenie výnimky sa podľa § 11 ods. 5 cestného zákona podáva v štádiu prípravnej dokumentácie, t.j. pred vydaním územného rozhodnutia.
5. V rámci realizácie stavby príde k zásahu do telesa cesty II/507 pretláčaním, tento zásah môže byť realizovaný až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie cesty (ďalej len ZUC). Žiadosť o povolenie ZUC je stavebník povinný podať na Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií min. 4 týždne pred uskutočnením ZUC. K ZUC sú potrebné stanoviská ORPZ ODI Trnava a SaÚC TTSK.
 6. V miestach, kde bude trasa elektrického kábla vedená v súbehu s cestou II/507 nesmie byť kábel uložený do cestného telesa, t. j. do priekop, svahov alebo násypov cesty II/507, pričom minimálna vzdialenosť trasy kábla od asfaltového okraja vozovky musí byť 5,0 m a montážne jamy musia byť mimo telesa cesty II/507 vo vzdialenosti minimálne 3,0 m od asfaltového okraja cesty. V prípade, že nebude možné túto vzdialenosť dodržať z dôvodu existencie chodníkov alebo priľahlých nehnuteľností, prípadne iných objektov, bude súbeh trasy kábla s cestou riešený jeho uložením napr. do telesa chodníka.
 7. Projektová dokumentácia stavby „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“ musí byť predložená ORPZ ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava a SaÚC TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava.
 8. Každý ďalší stupeň projektovej dokumentácie hore uvedenej stavby musí byť predložený Okresnému úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na vyjadrenie.
 9. Realizáciou stavby nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe cesty II/507, taktiež nesmú byť narušené odtokové pomery odtoku dažďovej vody z tejto cesty.
 10. Na ceste II/507 počas realizácie stavby, nemôže byť uložený žiadny materiál ani zemina z výkopov.
 11. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisteniu vozovky cesty II/507, prípadné znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené.
 12. Prípadné poškodenie cesty II/507 alebo jej súčastí musí byť bezodkladne uvedené do pôvodného stavu.
 13. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“ v prípade, že budú dodržané podmienky uvedené v bodoch č. 1. až 12.
 14. V prípade, že v rámci stavby dôjde k porušeniu ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, bude voči stavebníkovi zahájené priestupkové konanie v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, oddelenie požiarnej prevencie, Dopravná 1, Piešťany

ORHZ-PN1-2024/000903-002, 23.12.2024

„TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“, Ducové, katastr. územie Ducové – stanovisko na účely stavebného konania:

Názov stavby: „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“

Miesto stavby: Ducové, katastr. územie Ducové

a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava
14736/2024/OI-2, 09.12.2024

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník ciest II. a III. triedy, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:

- Pri realizácii žiadame, aby práce týkajúce sa cesty II/507 boli vykonávané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Pred akýmkoľvek zásahom do cesty II. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Piešťany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
- Križovanie navrhovanej trasy káblového vedenia II/507 požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1,5 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčnej vrstvy vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty II. triedy.
- Technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia navrhovanej trasy káblového vedenia s cestou II/507 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.
- Pri spätných úpravách štartovacích jám žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie jednotlivých zásypových vrstiev.
- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.
- Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade potreby zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a vozovky.
- V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
- Všetky škody na ceste II/507 vrátane poškodenia trvalého zvislého resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- Obmedzenie cestnej premávky na ceste II. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných právnych predpisov.
- Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.

Trnavský samosprávny kraj, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“, k.ú. Ducové.

NASES, Pribinova 25, Bratislava
330-2024/5904-15220, 02.12.2024

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) dáva nasledovné stanovisko:

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území **nenachádzajú** telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava
SITB-OT4-2024/001699-012, 02.12.2024

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“, lokalita Ducové, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Ducové, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava
Č. konania: S-PUSR-023206/2024

Č. záznamu: Z-PUSR-102510/2024, 16.12.2024

Vzhľadom na archeologickú topografiu obce, ako aj na plánovaný rozsah výkopových prác predmetnej líniovej stavby je pravdepodobné, že pri zemných prácach súvisiacich s výstavbou „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“, budú zistené archeologické nálezy resp. situácie. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vykonať v súvislosti so zemnými prácami predmetnej líniovej stavby, v úsekoch vedených v blízkosti evidovaných archeologických nálezísk, záchranný pamiatkový – archeologický výskum.

KPÚ Trnava upúšťa od ústneho rokovania, nakoľko predložené podklady (projektová dokumentácia stavby pre územné konanie a stavebné konanie – spracovateľ: Bc. Adam Jeníček; schválil: Ing. Dušan Držík; 08/2024) považuje za dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia.

KPÚ Trnava rovnako upúšťa od miestneho zisťovania, nakoľko charakter predpokladaných archeologických nálezov a situácií miestne zisťovanie nevyžaduje.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o, Ševčenkova 36, Bratislava
2644/2024, 20.11.2024

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vydáva nasledovné záväzné stanovisko – **súhlasí** s predloženou dokumentáciou, pretože v lokalite stavby nedôjde k styku s našou podzemnou káblou distribučnou sieťou.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany
30278/2024/AOp, 09.12.2024

K predloženej PD uvádzame nasledovné vyjadrenie:

S umiestnením stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Lokalita výstavby nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov a verejných inžinierskych sietí vo vlastníctve a prevádzke našej spoločnosti. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. v obci Ducové nevlastní ani neprevádzkuje verejné inžinierske siete – verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, Bratislava

008997/2024, 04.12.2024

PES-2024-000519 – žiadosť o stanovisko k stretu záujmov; „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“ – vyjadrenie o ochrannom pásme ropovodu pre účely územného alebo stavebného konania

Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.

Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy, optické siete a telekomunikačné systémy a zariadenia v trvaní 2 roky, od dátumu jeho vydania.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava

10/24-231-457, 05.12.2024

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie stanoviska k PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“ Vám oznamujeme, že v riešenom území:

- neevidujeme objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín,
- neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1, zákona č. 44/1988,
- neevidujeme skládky odpadov,
- nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast,
- nemáme zaregistrované zosuvy,
- predmetné územie spadá do nízkeho a stredného radónového rizika,
- geotermálne údaje sú k dispozícii na našej webovej stránke – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, Nábřežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany

SVP 65/2025/2, 02.01.2025

Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov a správcu majetku štátu s vydaním rozhodnutia o umiestnení danej stavby a stavebného povolenia podľa predloženej dokumentácie vypracovanej Ing. Dušanom Držíkom v auguste 2024 **súhlasíme**. Výstavbou **nedôjde** k dotyku s vodným tokom ani iným majetkom v správe SVP, š.p. a realizácia stavby nemá ani zásadný vplyv na zmenu vodohospodárskych pomerov v danom území. Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

Platnosť tohto vyjadrenia je maximálne 2 roky.

TTSK, Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava

06508/2024/SUCTt-27841, 09.12.2024

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca cesty II/507 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

S horeuvedenou stavbou **súhlasíme** za podmienok uvedených v tomto vyjadrení, ktoré musia byť dodržané.

- V prípade použitia PDZ na ceste II/507 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.
- Kríženie cesty II/507 káblom musí byť riešené bezvýkopovou metódou, napr. pretláčaním. Kábel musí byť vedený v chráničke min. 1,2 m pod niveletou cesty. Montážne jamy musia byť min. 3,0 m od asfaltového okraja cesty (za chodníkom).

- Kábel vedený v súbehu s cestou II/507 musí byť umiestnený za chodníkom min. 2,0 m od asfaltového okraja cesty.
- Stožiare pre vzdušné vedenie musia byť umiestnené mimo telesa cesty II/507 t. j. min. 1,0 m od asfaltového okraja cesty II/507 (za chodníkom). Vzdušným vedením musí byť dodržaná podjazdná výška min. 5,2 m.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/507 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestou II/507 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Piešťany, č. tel. 0902 818 658. Premávka na ceste II/507 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Č. 6612433341, 02.12.2024, platnosť vyjadrenia: 02.06.2025

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.**
9. **V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. **Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>**
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. **V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:**
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeme pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. **V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).**
4. **Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.**

OTNS, a.s., Vajnorská 137, Bratislava

Č. 100425, 02.12.2024

V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné vedenia v majetku SWAN, a.s., alebo Devnet, a.s.

Spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SWAN k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia **nemá námietky**.

eustream, a.s., Votrubova 11/a, Bratislava

715/2024, 29.11.2024

„TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“ podľa zákresu žiadateľa **nezasahuje** do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava

Registračné číslo žiadosti: 620242681, 17.12.2024

V záujmovom území sa **nenachádzajú** trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.

CETIN Networks, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava

13.12.2024

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe CETIN Networks, s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.

Michlovský, spol. s.r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, Piešťany

BA-4760 2024, 19.12.2024

Vyjadrenie o existencii PTZ – Orange SLOVENSKO a.s.

- **Nedôjde** ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení stavby.

SITEL, s.r.o. Kopčianska 18, Bratislava

241129-2585, 06.12.2024

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa **nenachádzajú EKS** v majetku SITEL, s.r.o.
2. Za správnosť výkresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.
3. Vyjadrenie platí 6 mesiacov.

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava

8846-2/342/2024, 27.11.2024

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v k.ú. Ducové, v rámci stavby „TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK“, **nevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia Hydromeliorácie, š.p.**

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, Bratislava

SEMaI-EL 13/2-I-4621/2024, 09.12.2024

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a **súhlasíme** s realizáciou horeuvedenej stavby v k. ú. Ducové, okres Piešťany. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.

Distribúcia SPP, Plátennícka 19013/2, Bratislava

TD/NS/0931/2024/Ga, 13.12.2024

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

- **Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:**

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,
- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať **podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne** alebo **bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný**

- predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadat' o stanovenie podmienok** na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác **bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond** vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu je **zakázané**,
 - ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Ducové

905/2024, 27.11.2024

Záväzné stanovisko

Názov: TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK,TS,NNK
Zák. č. 240702
Stupeň: Projekt pre územné rozhodnutie

Obec Ducové ako orgán územného plánovania vydáva záväzné stanovisko postupom podľa § 24 ods. 3 až 5 a ods. 9 až 12, § 40a ods. 1, 3, 4 a 6, § 40b a § 40c zákona o územnom plánovaní. Na vydanie záväzného stanoviska sa vzťahuje aj § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Po preštudovaní projektu Obec Ducové vydáva záväzné stanovisko:

Predložená projektová dokumentácia:

Názov: TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK, TS, NNK
Druh stavby: líniová energetická stavba
Účel- zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve

a kvalite

Miesto stavby: Ducové, k. ú. Ducové – okres Piešťany

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkový súbor:

SO 01 – VN rozvody

SO 02 – NN rozvody

SO 03 – Rekonštrukcia NN rozvodov

SO 04 – Transformačná stanica

Investor: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

V zastúpení: LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401

je v súlade s územným plánom obce Ducové číslo 03/2021.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie bude predmetná stavba realizovaná na pozemkoch:

- parcely KNC č. 570/1, 377, 570/1, 572/1, 573/1, 573/1, 576 zapísané na LV č. 453, k. ú. Ducové,
- parcela KNC č. 4, zapísaná na LV č. 473, k. ú. Ducové,
- parcela KNC č. 547, zapísaná na LV č. 132, k. ú. Ducové,
- parcela číslo 10353/1, k. ú. Ducové,
- parcela KNE č. 431, zapísaná na LV č. 617, k. ú. Ducové,
- parcela KNE č. 430/1, zapísaná na LV č. 231, k. ú. Ducové,
- parcela KNE č. 429/2, zapísaná na LV č. 615, k. ú. Ducové,
- parcela KNE č. 426/2, zapísaná na LV č. 614, k. ú. Ducové,
- parcela KNE č. 425/2, zapísaná na LV č. 82, k. ú. Ducové,
- parcela KNE č. 422, zapísaná na LV č. 13, k. ú. Ducové,
- parcela KNE č. 421/2, zapísaná na LV č. 689, k. ú. Ducové
- parcela KNE č. 420/2, zapísaná na LV č. 689, k. ú. Ducové,
- parcela KNE č. 419/3, zapísaná na LV č. 613, k. ú. Ducové.

Toto záväzné stanovisko možno preskúmať príslušným Regionálnym úradom pre územné plánovanie a výstavbu.

Proces preskúmania záväzného stanoviska je osobitne upravený v § 24 ods. 9 a podľa § 37 zákona o územnom plánovaní a nevzťahuje sa naň správny poriadok.

Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Ducové

906/2024, 27.11.2024

Vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Názov: TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK,TS,NNK
Zák. č. 240702
Stupeň: Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
Projektant: Michal Korzár

Podľa predloženej projektovej dokumentácie bude predmetná stavba realizovaná na pozemkoch k. ú. Ducové.

Po preštudovaní predloženej dokumentácie vydáva Obec Ducové nasledovné stanovisko:

- s umiestnením stavby súhlasíme.
- stavba je v súlade s územným plánom obce Ducové 03/2021.
- súhlasíme so zlúčením územného a stavebného konania.

Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Ducové

Uzn. č. 96/2024, 07.01.2025

Uznesenie č. 96/2024

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, **schvaľuje** súhlas na zriadenie vecného bremena pre potreby NN a VN zariadení na pozemkoch k. ú. Ducové, par. č. KNC 377, 570/1, 572/1, 573/1, 576 zapísané na LV č. 453 pre projekt stavby: TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK,TS,NNK v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Ducové

Uzn. č. 97/2024, 07.01.2025

Uznesenie č. 97/2024

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, **schvaľuje** súhlas na zriadenie vecného bremena pre potreby NN a VN zariadení na pozemku k. ú. Ducové, par. č. KNC 4, zapísaná na LV č. 473 pre projekt stavby: TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK,TS,NNK v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Ducové

Uzn. č. 98/2024, 07.01.2025

Uznesenie č. 98/2024

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, **schvaľuje** súhlas na zriadenie vecného bremena na pozemku pre potreby NN a VN zariadení na pozemku k. ú. Ducové, par. č. KNC 570/1 zapísaná na LV č. 453 pre projekt stavby: TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK,TS,NNK v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Ducové

Uzn. č. 99/2024, 07.01.2025

Uznesenie č. 99/2024

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové, **schvaľuje** súhlas na kúpu pozemku pre potreby výstavby transformačnej stanice na pozemku k. ú. Ducové, par. č. KNC 570/1, zapísaná na LV č. 453 pre projekt stavby: TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK,TS,NNK v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.

Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 5053/13, Piešťany

OU-PN-OSZP-2024/012543-002 (Ing. Eva Kováčová), 05.12.2024

1. Predmetom projektu je vybudovanie VN rozvodov, NN rozvodov, novej kioskovej transformačnej stanice a rekonštrukcia NN rozvodov na pozemkoch v katastrálnom území obce Ducové. Pozemky sa nachádzajú na území, kde platí prvý stupeň ochrany.
2. Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť jestvujúcu vzrastlú zeleň v okolí výstavby.
3. Počas výstavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín tak, aby nedošlo k ich poškodeniu: • z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať ručne minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov, • pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, • zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov, • neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu, • v priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké stavebné mechanizmy, • neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín.
4. Trasu rozvodov je potrebné viesť v miestach, kde bude zásah do zelene minimálny.
5. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v mieste stavby je v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (v zastavanom území obce - Obec Ducové; mimo zastavaného územia obce – Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie). Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 22 ods. 8 Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
6. V prípade, že na uskutočnenie stavby bude potrebný výrub drevín, územné rozhodnutie bude možné v zmysle § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny vydať až po obdržaní právoplatného rozhodnutia o výrube drevín.
7. Výrub drevín bude uskutočnený až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pred začatím stavby.

Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 5053/13, Piešťany

OU-PN-OSZP-2024/012940-002 (Mgr. Mária Modrovičová), 13.12.2024

Plánovaná investičná akcia je z vodohospodárskeho hľadiska možná za splnenia nasledovných podmienok:

1. Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie prevádzkového súboru: „PS 01 - Transformačná stanica“ je potrebné požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktorý bude podkladom k vydaniu stavebného povolenia na jeho realizáciu príslušným stavebným úradom (Obec Ducové).
2. Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
3. V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde ku križovaniu alebo súbehu inžinierskych sietí, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí o vyjadrenie a nimi stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržiavať.
4. Ak pri stavbe stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.
5. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
6. Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
7. Dodržať všeobecné ustanovenia vodného zákona.

Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 5053/13, Piešťany

OU-PN-OSZP-2024/012565-002 (Ing. Eva Peterková), 03.12.2024

Realizácia stavby je možná za splnenia nasledovných podmienok:

1. Pre odpady, ktoré vzniknú pri stavebných a demolačných prácach (výkopová zemina, betón, kamenivo, bitúmenové zmesi, plasty, izolačný materiál, obaly, drevo, odpad z káblov, kovový odpad a pod.) je držiteľ (pôvodca) odpadu povinný zabezpečiť spracovanie tohto odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva od prípravy na opätovné použitie, cez recykláciu, zhodnocovanie až po poslednú možnosť, ktorou je zneškodnenie odpadov na povolenej skládke odpadov.
2. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch (nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) pôvodcom odpadu pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania právnickej osoby (podnikateľ'a) je právnická osoba (podnikateľ'), ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu podľa ods. 2 pri stavebných a demolačných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 ods. 1 zákona o odpadoch, súčasne je povinný plniť povinnosti v spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií uvedené v § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona o odpadoch (zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov, zabezpečiť materiálové zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vykonávať selektívnu demoláciu, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch - preukázateľný zmluvný vzťah, viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch, ohlasovať začatie a ukončenie demolačných prác a údajov z evidencie a pod., v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom - vyhl. č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií).
4. Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum.

5. Nebezpečné odpady (napr. bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht, oleje, obaly, kovy, zemina a iné odpady kontaminované nebezpečnými látkami) vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom v zmysle § 25 zákona o odpadoch.
6. Zmluvy a doklady o odbere odpadov oprávnenou osobou počas výstavby predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.

Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

V Bratislave, dňa 17.02.2025

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. **súhlasí s vydaním rozhodnutia** pre stavbu: TT22296 - TA_OKI_Ducové zahustenie VNK,TS,NNK (ďalej len „**Stavba**“), na pozemku registra C/E, s parcelným číslom Líniová stavba, v katastrálnom území Ducová, podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej 08/2024, pre stavebný objekt/stavebné objekty:

SO 01 - VN rozvody

SO 02 - NN rozvody

SO 03 - Rekonštrukcia NN rozvodov

PS 01 - Transformačná stanica

za týchto podmienok:

Predmetom PD je zahustenie TS v obci Ducové, v lokalite s dlhými vývodmi NN pripojenými zo vzdialenej TS 0027-001. Dlhé vedenia majú za následok nevyhovujúcu kvalitu napätia a neumožňujú pripájanie nových odberov.

SO 01 - VN rozvody: Káblková prípojka VN pre navrhovanú TS bude vyhotovená káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x240. Pripojená bude na existujúcom podpernom bode s existujúcim ÚO 103/224, na ktorom sa osadí nový zvislý úsekový odpínač s obmedzovačmi prepätia. Spoločné uzemnenie ÚO je potrebné overiť a v prípade potreby upraviť v zmysle STN EN 50522. Prípojka VN bude v navrhovanej trase vedená do lokality s plánovanou výstavbou novej TS. V súbehu s novou káblovou prípojkou VN bude v spoločnej ryhe uložená trubka HDPE 40.

PS 01 - Transformačná stanica: Navrhovaná transformačná stanica bude typu EH6, s VN rozvádzačom KKT, transformátorom 250 kVA a 8 vývodovým NN rozvádzačom s lištovými poistkovými odpínačmi 400A. NN rozvádzač bude dimenzovaný na maximálnu veľkosť transformátora 630 kVA, do 1000A. Spúšť na HI a MTP naprojektovať podľa transformátora 250 kVA.

SO 02 - NN rozvody: Z novej TS budú vyvedené nové káblové vedenia NN, 2 x smer podperný bod č. 14 (po prečíslovaní č. 56) kde budú nové káblové vedenia budú pripojené na vzdušné vedenia cez nové istiace skrine VRIS1+K, VRIS2+K a jedno nové káblové vedenie v súbehu s vedením VN, ktoré bude ukončené na podpernom bode č. 83 (po prečíslovaní č. 42). Na vzdušné vedenie bude pripojené cez novú istiacu skriňu VRIS1+K. Všetky nové káblové vedenia NN budú káblami NAYY-J 4x240. V súbehoch s káblovými vedeniami NN bude uložená aj trubka HDPE 40.

V trasách HDPE chráničiek pri VN aj NN káblach naprojektovať identifikačné Smart Markeri a prvky na ukončenie a spájanie HDPE chráničiek v zmysle Prílohy č. 1 k postupu D6.ROZV.03 – všeobecné zásady umiestňovania optických sietí v spoločnom výkope s NN a VN káblovými vedeniami.

SO 03 - Rekonštrukcia NN rozvodov: SO bude realizovaný na základe §56, ods. g zákona 50/1976 Z.z.. Z novej skrine VRIS1+K na podpernom bode č. 14 (po prečíslovaní č. 56) bude pripojené vzdušné vedenie smer p.b. č. 26 (po prečíslovaní č. 68). Vzdušné vedenie bude v celom úseku nahradené vedením NFA2X 4x120 + NFA2X 2x25, vrátane výmeny podperných bodov. Z novej istiacej skrine VRIS2+K na podpernom bode č. 14 (po prečíslovaní č. 56) bude z jedného vývodu pripojené zostávajúce vzdušné vedenie NFA2X 4x50 ktoré cez podperný bod č. 51 prechádza na podperný bod č. 55. Z druhého vývodu istiacej skrine VRIS2+K bude pripojené vzdušné vedenie v smere po p.b. č. 83 (po prečíslovaní č. 42), vzdušné vedenie bude v celej dĺžke trasy nahradené novým NFA2X 4x120+NFA2X 2x25. na nových podperných bodoch. Všetky prípojky NN vybudované vodičmi AlFe a káblom AYKYz budú nahradené novými príslušnej dimenzie. Istiace skrine SPP budú vymenené za nové typu SPP10,11.

- Za detailné technické riešenie a realizovateľnosť stavby v zmysle platných predpisov a noriem STN zodpovedá projektant.
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

Toto stanovisko je platné 12 mesiacov od dátumu jeho vydania. Pri jednaniach s našou spoločnosťou vo vyššie uvedenej veci predložte toto stanovisko.

Odôvodnenie:

Dňa 24.01.2025 podal stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava návrh na vydanie územného rozhodnutia v súlade s §36 ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na stavbu „**TA_OKI_DUCOVÉ ZAHUSTENIE VNK,TS,NNK**“, par. č. „**C**“ **547, 570/1, 572/1, 4, 573/1, 377, 576, 10353/1**, par. č. „**E**“ **431, 430/1, 429/2, 426/2, 425/2, 422, 421/2, 420/2, 419/3**, katastrálne územie **Ducové**.

Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou s upustením od ústneho konania dňa 28.01.2025. Neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.

Obec Ducové ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila vyjadrenia účastníkov konania.

Za vydanie rozhodnutia bol podľa zákona č. 145/1995 Z.z. vyrubený správny poplatok vo výške 100,- EUR, ktorý bol uhradený na účet obce Ducové.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Ducové. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom Kollárova 8, Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Mária Koláriková
starostka obce

Príloha:

- overená dokumentácia v územnom konaní

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s §26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 05.03.2025

Zvesené dňa:

.....
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť